



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002858023

认证委托人名称及地址

锐高照明电子（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富特北路 215 号第二层 F12 部位

生产者名称及地址

锐高照明电子（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富特北路 215 号第二层 F12 部位

生产企业名称及地址

Tridonic GmbH & Co KG
Farbergasse 15, A-6851 Dornbirn, 奥地利

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流或直流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，II 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C，EL）

见附页；220-240V~ 50/60Hz，220-240Vdc

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 08 日 有效期至：2030 年 12 月 25 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 04 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2016011002858023

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
F12, 2nd Floor, No.215, North Fute Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai City,
P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
F12, 2nd Floor, No.215, North Fute Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai City,
P.R.China

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Tridonic GmbH & Co KG
Farbergasse 15, A-6851 Dornbirn, Austria

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

A.C. or D.C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules (LED Controlgear, Controlled Port Dimming, Independent, Constant Current Mode, SELV, Class II , IP20, Suitable For Direct Mounting On Normally Flammable Material Surfaces, Temperature Declared Thermally Protected: 110°C , EL)
See Appendix ; 220-240V ~ 50/60Hz , 220-240Vdc

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023
This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C10-01:2014).

Valid from: Apr.08,2026 **Valid until:** Dec.25,2030
Date of original issued: Apr.17,2016

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



SIGNATURE:



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002858023

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输出电流 (mA)	最大输出电压 (Vdc)	最大输出功率 (W)	ta	tc
LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE	150...400	60	10	65°C	75°C
LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE	250...400	60	17	55°C	75°C
	>400..550			60°C	75°C
	>550..700			60°C	70°C

输入：220-240V~ 50/60Hz, 220-240Vdc

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司